150907 364312

Прокуратура
Российской Федерации
Южная
транспортная прокуратура
Ростовская
транспортная прокуратура
Привокзальная пл., 1/2,
г. Ростов-на-Дону, 344082
тел./факс: 8 (863) 240-41-47
rostov_prok@donpac.ru

13 .01.2022 № 23/1-3-2022

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Данилину В.Г.

ул. Чебанова, д.10,
г. Ростов-на-Дону, 344001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства о образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, пожарной безопасности

Ростовской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, пожарной безопасности, в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» (далее – ГБПОУ РО «РЖТ»).

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание безопасных условий обучения, воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:

- профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения;
- выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности и т.д.

В силу п. 2 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и

РО № 017279

Ростовская транспортная прокуратура
№ Прар-20008121-11-22/-20008121

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 2.11.2 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.

В силу п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В ходе проверки установлено, что в спортивном зале, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Чебанова, д. 10, находятся спортивные снаряды («конь» и «козел») и скамейки, имеющие повреждения, что не позволяет обеспечивать их надлежащую влажную уборку. Так, на всех 3-х вышеуказанных спортивных снарядах оторваны участки кожзаменителя Кроме того, согласно предоставленного на момент проверки в 9.43 журнала санитарной обработки помещения, дез. средством Ника -хлор обработаны только столы, стулья, дверные ручки, пол, стены, кроме того, подписи ответственных лиц стоят за весь день 12.01.2022 с учетом времени уборки в 7:45, 10:00, 12:00, 14:00, что свидетельствует о формальном подходе к влажной уборке.

Также в силу п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, должен осуществляться с помощью термометров. Вместе с тем, термометра в спортивном зале не имеется, журнал контроля температуры спортивном зале не ведется.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ч.4 ст. 51 Закона № 123-ФЗ состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч.4 ст. 54 Закона № 123-ФЗ методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

В нарушение подп. «в» п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013, утвержденного Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 в коридоре цокольного этажа здания техникума длиной более 15 м без естественного проветривания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.

Вышеизложенное свидетельствует о грубых нарушениях требований федерального законодательства, об отсутствии надлежащего и должного контроля со стороны руководства ГБПОУ РО «РЖТ» за деятельностью своих подчиненных, что не способствует созданию безопасных, благоприятных условий обучения, воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения нарушений.

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Ростовской транспортной прокуратуры, заранее уведомив о времени и месте рассмотрения представления.

2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобного впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению, о результатах рассмотрения с указанием принятых мер сообщается в письменной форме в течение месяца со дня поступления представления.

И.о. транспортного прокурора

советник юстиции В.А. Постаногов

Н.Г. Корешкова, тел. 238-29-71

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»
344001, г. Ростов-на-Дону, ул.Чебанова, д. 10.
тел .(863)240-28-01 тел/факс (863) 269-87-01
E-mail:info@rzt161.ru
http:// rzt161.ru
«01» февраля 2022 г. № 32

И.о. Ростовского
транспортного прокурора
советнику юстиции
Постаногову В.А.

(для Корешковой Н.Г.)

Уважаемый Виктор Андреевич!

Ваше представление № 23/1-3-2022 от 13.01.2022г. рассмотрено с участием старшего помощника Ростовского транспортного прокурора Корешковой Н.Г.

Приняты меры к устранению выявленных недостатков. Так, восстановлена обивка кожзаменителем спортивных гимнастических снарядов «конь», «козел» и скамейка. В спортивном зале установлен термометр для контроля температуры воздуха, заведен и надлежащим образом заполняется журнал контроля температуры. Исключен формальный подход к проведению влажной уборки спортивного зала и заполнению журнала санитарной обработки данного помещения.

Согласно контрольным цифрам бюджета министерства общего и профессионального образования Ростовской области, на противопожарные мероприятия техникуму выделено бюджетное финансирование в 2022г. в размере 250.000 руб. на разработку проектно-сметной документации и в 2024г. в размере 1.150.000 руб. на оборудование цокольного этажа системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.

За допущенные нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности- приказом «РЖТ» от 28.01.2022г. № 7/к заместителю директора по административно- хозяйственной части Архипенко Н.Д. и руководителю физического воспитания Ярцеву Д.А. объявлено замечание каждому.

Приложение: копия приказа от 28.01.2022г. № 7/к, на 1 листе.

Директор В.Г. Данилин

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-дону железнодорожный техникум»
344001 г.Ростов-на-Дону
ул. Чебанова, 10
тел.240-28-01 факс.269-87-01
E-mail:zdpu15@yandex.ru

22.07.2022 № 179

И.о. транспортного прокурора

В.Б. Сипатову

Уважаемый Вячеслав Борисович!

ГБПОУ РО «РЖТ» информирует Вас, что во исполнении предписания ГУ МЧС России по Ростовской области № 4-4/1/1 от 07.02.2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности п.п. «в» п.7.2 СП 7.13130.2013 в 2022 году между ГБПОУ РО «РЖТ» и ИП Уськов В.Н. заключен договор от 15.04.2022г. №19 на работы по устройству и заполнению оконных проемов в цокольном этаже здания.

Согласно п.2.6 Договора, техникум оплатил аванс в размере 44 673,30 рублей. Согласно п. 1.3 Договора обязательство по устройству и заполнению оконных проёмов в цокольном этаже должно быть исполнено Подрядчиком в срок: 31 мая 2022г. В цокольном этаже здания были пробиты и заполнены четыре оконных проема. Работы по договору были выполнены в полном объеме (акт выполненных работ от 07.07.2022г.), однако качество работ не соответствовало условиям договора. Выявленные недостатки ИП Уськов В.Н. устранять отказался. В связи с этим Стороны пришли к соглашению о расторжении договора. ИП Уськов В.Н. претензии к техникуму не имеет.

Приложения: 1. Акт о приемке выполненных работ от 07.07.2022г
2. Соглашение о расторжении договора от 08.07.2022г

Директор
ГБПОУ РО «РЖТ» В.Г.Данилин

Исп. гл. бухгалтер
Е.Н.Зеленская 269-87-01